1236930 - 31

水質検査結果書

No. S2401752-001

南富良野町長　髙橋　秀樹　様

2024年12月18日

建築物飲料水検査業　北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第244号
株式会社　第一岸本臨床検査センター
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
株式会社　第一岸本臨床検査センター　苫小牧本社
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
TEL 0144-72-5712　FAX 0144-74-2171
検査部門管理者　安藝　欣継

受付日	2024年12月12日	受付方法	当方採取
採取日	2024年12月12日	時刻	14時　32分
天候	雪	温度	気　温 4.8 ℃　　水　温 7.3 ℃
検査期間	2024年12月12日　～	2024年12月17日	
採水者	谷本　佳博	試料名	浄水
施設名	南富良野町簡易水道(北落合地区)		
採水場所	北落合除雪管理センター		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	目標値	検査項目	単位	検査結果	目標値
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L 以下(暫定)				
残留塩素	mg/L	0.4	1mg/L　以下				
		－以下余白－					

判定	上記項目は、水道法の水質目標値に適合する。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

INB104

1236930 - 31

水質検査結果書

No. S2401753-001

南富良野町長　髙橋　秀樹　　様

2024年12月18日

建築物飲料水検査業　北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第224号
株式会社　第一岸本臨床検査センター
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
株式会社　第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
TEL 0144-72-5712　FAX 0144-74-2171
検査部門管理者　　安藝　欣継

受付日	2024年12月12日	受付方法	当方採取
採取日	2024年12月12日	時刻	15時　07分
天候	雪	温度	気　温 19.1 ℃　　水　温 7.5 ℃
検査期間	2024年12月12日　～	2024年12月17日	
採水者	谷本　佳博	試料名	***
施設名	南富良野町簡易水道(落合地区)		
採水場所	落合消防庁舎		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	目標値	検査項目	単位	検査結果	目標値
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L 以下(暫定)				
残留塩素	mg/L	0.2	1mg/L　以下				
		－以下余白－					

判定	上記項目は、水道法の水質目標値に適合する。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

INB104

1236930 - 31

水質検査結果書

No. S2401754-001

南富良野町長　髙橋　秀樹　　様

2024年12月18日

建築物飲料水検査業　北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第244号
株式会社　第一岸本臨床検査センター
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
株式会社　第一岸本臨床検査センター　苫小牧本社
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
TEL 0144-72-5712　FAX 0144-74-2171
検査部門管理者　　安藝　欣継

受付日	2024年12月12日	受付方法	当方採取
採取日	2024年12月12日	時刻	14時　48分
天候	雪	温度	気　温 19.8 ℃　　水　温 7.6 ℃
検査期間	2024年12月12日　～	2024年12月17日	
採水者	谷本　佳博	試料名	浄水
施設名	南富良野町簡易水道(幾寅地区)		
採水場所	幾寅保育所		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	目標値	検査項目	単位	検査結果	目標値
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L 以下(暫定)				
残留塩素	mg/L	0.3	1mg/L　以下				
		－以下余白－					

判定	上記項目は、水道法の水質目標値に適合する。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

INB104

1236930 - 31

水質検査結果書

No. S2401755-001

南富良野町長　髙橋　秀樹　様

2024年12月18日

建築物飲料水検査業　北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第24号
株式会社　第一岸本臨床検査センター
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目8番9号
株式会社　第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
TEL 0144-72-5712　FAX 0144-74-2171
検査部門管理者　安藝　欣継

受付日	2024年12月12日	受付方法	当方採取
採取日	2024年12月12日	時刻	13時　10分
天候	曇	温度	気　温 22.2 ℃　　水　温 7.2 ℃
検査期間	2024年12月12日　～	2024年12月17日	
採水者	谷本　佳博	試料名	浄水
施設名	南富良野町簡易水道(金山・下金山地区)		
採水場所	金山保育所		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	目標値	検査項目	単位	検査結果	目標値
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L 以下(暫定)				
残留塩素	mg/L	0.1	1mg/L　以下				
		－以下余白－					

判定	上記項目は、水道法の水質目標値に適合する。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

INB104

1236930 - 31

水質検査結果書

No. S2401756-001

南富良野町長　髙橋　秀樹　様

2024年12月18日

建築物飲料水検査業　北海道22本第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第244号
株式会社　第一岸本臨床検査センター
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目73番9号
株式会社　第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
TEL 0144-72-5712　FAX 0144-74-2171
検査部門管理者　安藝　欣継

受付日	2024年12月12日	受付方法	当方採取
採取日	2024年12月12日	時刻	13時　26分
天候	曇	温度	気　温 17.4 ℃　　水　温 9.1 ℃
検査期間	2024年12月12日　～	2024年12月17日	
採水者	谷本　佳博	試料名	浄水
施設名	南富良野町簡易水道(下金山地区)		
採水場所	下金山消防庁舎		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	目標値	検査項目	単位	検査結果	目標値
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L 以下(暫定)				
残留塩素	mg/L	0.1	1mg/L　以下				
		－以下余白－					

判定	上記項目は、水道法の水質目標値に適合する。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

INB104

1236930 - 31

水質検査結果書

No. S2401757-001

南富良野町長　髙橋　秀樹　様

2024年12月18日

建築物飲料水検査業　北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第214号
株式会社　第一岸本臨床検査センター
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目8番9号
株式会社　第一岸本臨床検査センター札幌本社
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
TEL 0144-72-5712　FAX 0144-74-2171
検査部門管理者　安藝　欣継

受付日	2024年12月12日	受付方法	当方採取
採取日	2024年12月12日	時刻	14時　05分
天候	雪	温度	気　温 6.1 ℃　　水　温 6.7 ℃
検査期間	2024年12月12日　～	2024年12月17日	
採水者	谷本　佳博	試料名	浄水
施設名	南富良野町簡易水道(東鹿越地区)		
採水場所	東鹿越ポンプ場		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	目標値	検査項目	単位	検査結果	目標値
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L 以下(暫定)				
残留塩素	mg/L	0.2	1mg/L　以下				
		－以下余白－					

判定	上記項目は、水道法の水質目標値に適合する。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

INB104

1236930 - 31

水質検査結果書

No. S2401758-001

南富良野町長　髙橋　秀樹　様

2024年12月18日

建築物飲料水検査業　北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第24号
株式会社　第一岸本臨床検査センター
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目8番9号
株式会社　第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
TEL 0144-72-5712　FAX 0144-74-2171
検査部門管理者　安藝　欣継

受付日	2024年12月12日	受付方法	当方採取
採取日	2024年12月12日	時刻	13時　55分
天候	雪	温度	気　温 3.3 ℃　　水　温 5.5 ℃
検査期間	2024年12月12日　～	2024年12月17日	
採水者	谷本　佳博	試料名	浄水
施設名	南富良野町簡易水道(かなやま湖畔森林公園地区)		
採水場所	保養センター・ホテルラーチ		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	目標値	検査項目	単位	検査結果	目標値
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005mg/L 以下(暫定)				
残留塩素	mg/L	0.1	1mg/L　以下				
		－以下余白－					

判定	上記項目は、水道法の水質目標値に適合する。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

INB104